

## Curatarea cosurilor de fum

- Cu ocazia **verificarii sau reviziei** instalatiei de utilizare consumatorul este obligat sa faca dovada, in scris, privind **curatirea si verificarea cosurilor de fum, efectuata de o firma specializata**. Dovada trebuie sa fie emisa cu maximum 6 luni inainte de data verificarii”.

- Aparatele consumatoare de gaze racordate la cos se pun in functiune numai dupa ce consumatorul prezinta dovada, nu mai veche de 30 zile, de **verificarea si curatirea cosurilor de fum printr-o unitate abilitata.**”

- **Instalatie de utilizare** – ansamblul de conducte, aparate si accesorii montate in incinta unui consumator,**inclusiv** focarul si **cosul de evacuare a gazelor de ardere**, situate dupa statia/postul de masurare a debitului si reglare a presiunii, dupa caz.

- **Instalatie interioara** – partea din instalatia de utilizare din interiorul cladirii, intre robinetul de incendiu si aparatele de utilizare, **inclusiv** focarul si **cosul de evacuare a gazelor de ardere.**”

-**Instalatie de utilizare** -ansamblul de conducte, aparate si accesorii, **inclusiv** focarul si **cosul de evacuare a gazelor de ardere**, situat dupa statia/postul de reglare a presiunii si masurare a debitului, dupa caz, cu exceptia aparatului de masurare a debitului, care face parte din sistemul de distributie;”  
si sunt prevazute si sanctiuni:

\*Constituie contraventii la normele privind desfasurarea activitatilor in sectorul gazelor natural urmatoarele fapte:

- utilizarea de echipamente, **instalatii** si aparate care **nu au efectuata verificarea tehnica** in termen”.

- cosul de evacuare a gazelor de ardere (cosul de fum) face parte integranta din instalatia de utilizare a gazelor naturale, curatirea lui trebuie efectuata de persoane care au cunostinte tehnice si au urmat niste cursuri de specializare in domeniu.

- instalatia de evacuare a gazelor de ardere (**cosul**) **trebuie supusa verificarilor** si lucrarilor de intretinere cel putin o data pe an;”

-Verificarea si **curatarea cosurilor de fum se va efectua numai de personal autorizat**, la intervale de maxim 1 an, folosind numai peria metalica.”

-Verificarea, repararea, izolarea termica si **curatarea periodica a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii**”,