



SC PADO GROUP INFRASTRUCTURES SRL

CUI RO18604832; J 261654/10.04.2006
Cont IBAN : RO02RZBR0000060007901007
Raiffeisen Bank
Sucursala Târgu Mureș
Judetul MUREȘ

TÂRGU MUREȘ Bd. Pandurilor, nr.54, Jud. MUREȘ
Tel. 0745-26.02.10
0745-75.74.53
Fax: 0365-44.59.73
E-mail: office@padogroup.ro

Anexa nr. 6

La Ord. Nr. 32/30.08.2012

INSTRUCȚIUNI pentru utilizarea gazelor naturale

- Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care răspunde pentru buna lor funcționare.
- Verificarea și revizia tehnică periodică a instalațiilor de utilizare este obligatorie pentru toți consumatorii și se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE.
- Verificarea tehnică periodică a instalațiilor de utilizare este obligatorie la intervale de doi ani.
- Revizia tehnică periodică a instalațiilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani și în următoarele situații:
 - în cazul neutilizării instalației o perioadă mai mare de 6 luni;
 - după orice eveniment care ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a instalației.
- Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieți umane și distrugerii de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalațiilor de gaze naturale, se vor respecta cu strictețe următoarele instrucțiuni:
 - **Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operațiuni:**
 - ventilarea permanentă a încăperilor în care funcționează aparate consumatoare de combustibili gazoși;
 - controlul tirajului coșului de evacuare a gazelor de ardere pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși racordate la acesta; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curățirea coșului, curățirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică, etc.);
 - controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoși; dacă robinetul este deschis, acesta se închide și se ventilează încăperea respectivă precum și cele învecinate prin deschiderea ușilor și ferestrelor, aprinderea focului se face numai după aerisirea completă;
 - asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoși (prin: deschiderea ușitelor cenușarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.);
 - verificarea funcționării aparaturii de automatizare, după caz;
 - ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoși.
 - **La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoși neautomatizate și arzătoare, se fac următoarele operațiuni:**
 - aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;
 - apropierea aprinzătorului de arzător;
 - deschiderea lentă a robinetului de manevră și aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilității flăcării.
- **Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie etc.**
-

- **Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși automatizate se face conform instrucțiunilor producătorului.**
- **Stingerea focului:**
 - Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși racordate prin racord flexibil, se face prin închiderea robinetului de siguranță, existent înaintea racordului flexibil; după stingerea flăcării se închide și robinetul de manevră.
- **Indicații speciale**
- **La utilizarea gazelor naturale este interzis:**
 - aprinderea focului dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale;
 - lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;
 - obturarea coșului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;
 - modificarea instalațiilor de gaze fără aprobări legale și prin persoane neautorizate;
 - dormitul în încăperi cu focul aprins;
 - dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoși nelegate la coș de fum (reșou, aragaz etc.);
- **Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat următoarele măsuri:**
 - se sting toate focurile;
 - se deschid toate ușile și ferestrele;
 - nu se aprinde nici o sursă de foc;
 - nu se manevrează aparate electrice;
 - nu se doarme în astfel de încăperi;
 - se anunță imediat operatorul licențiat de distribuție la telefoanele:
0265.200.928/ 0800.800.928

Nu uitați!

Verificarea cu flacără a instalațiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie și incendiu.

Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoși nelegate la coșul de fum, prezintă pericol de moarte.